



内蒙古内化科技有限公司
INNER MONGOLIA NEIHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

NHKJ-BG-01

第 1 页 共 4 页



170512050002

有效期2023年01月22日

检 测 报 告

(2019) NHKJE-027

项 目 名 称：内蒙古博源水务有限责任公司委托检测

委 托 单 位：内蒙古博源水务有限责任公司

检 测 类 别：委托检测

报告发出日期：2019年4月24日



内蒙古内化科技有限公司





声 明

1. 本报告未加盖 CMA 章、骑缝章及内蒙古内化科技有限公司检验检测专用章无效。
2. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书，复制本报告未重新加盖 CMA 章、骑缝章及内蒙古内化科技有限公司检验检测专用章无效。
3. 本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
4. 本报告涂改、增删无效。
5. 如对本报告有异议，及时向我公司提出，自报告签发日起 15 个工作日后不予受理。
6. 本报告仅对所采样品检测参数负责。检验检测机构不负责抽样（如样品是客户提供）时，检验检测数据和结果仅适用于客户提供的样品。
7. 未经本公司同意，不得将本报告用于评优、广告等与委托目的不相一致的其他活动。
8. 当被检测单位提供的信息可能影响结果的有效性时，我单位不承担相关责任。

通讯地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区科尔沁南路 69 号留学人员创业园 0502 室

邮政编码：010010

联系电话：0471—4993817

传真号码：0471—4993817



报告编号: (2019) NHKJE-027

一、基本信息

采样类别	噪声	采样日期	2019.04.17
采样地点	内蒙古博源水务有限责任公司	采样人	王志、白玉明
样品接收日期	—	检测日期	2019.04.17
委托方联系人	杨建荣	联系电话	13947755535
检测地点	<input type="checkbox"/> 呼和浩特实验室地址: 呼和浩特市如意开发区科尔沁南路 69 号留学人员创业园 0502 室 <input type="checkbox"/> 乌海实验室地址: 内蒙古乌海市海勃湾区人民北路 91 号新华联 1302 室 <input checked="" type="checkbox"/> 鄂尔多斯实验室地址: 内蒙古鄂尔多斯市高新区孵化器 B 座 1001 室 <input type="checkbox"/> 包头实验室地址: 包头高新技术产业开发区软件园大厦 C 座 809 室		

二、噪声检测

1、检测布点及检测项目、频次

检测点位		检测项目	检测频次
东厂界	1#	L _{eq}	检测 1 天, 2 次/天, 昼间、夜间各 1 次。
南厂界	2#		
西厂界	3#		
北厂界	4#		

2、检测项目方法来源及仪器信息

检测项目	检测方法来源	使用仪器及编号	检出限
L _{eq}	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	AWA5680 多功能噪声分 析仪 1406YQ-013	—

3、检测结果

3.1、气象条件


检测日期	主导风向	平均风速 (m/s)	天气状况
2019.04.17	NW	1.9	晴



3.2、噪声检测结果

检测地点	检测点位	检测结果 (L _{eq} dB (A))	
		2019.04.17	
		昼间	夜间
东厂界	1#	48.3	45.5
南厂界	2#	46.4	41.1
西厂界	3#	51.1	46.8
北厂界	4#	49.4	42.5
标准限值		60	50
是否达标		是	是
执行标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2类标准限值	

3.3、采样点位图



——报告结束——

报告编制人: 孙月明

审核人: 胡刘亭

批准人: 杨文慧 杨文慧

2019年4月24日

2019年4月24日

2019年4月24日