

声明

- 1、本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间的无效。本报告为一般委托测试数据，不作为污染纠纷仲裁数据使用。
- 2、本报告页码、公章、骑缝章、计量认证章齐全时生效。
- 3、本报告印发原件有效，复印件、传真件等形式印发件无效。
- 4、本报告中检测数据、分析及结论未经我公司许可不得转借、引用及备份。
- 5、公司接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 6、本报告解释权归本公司；对本报告有异议，在收到报告之日起 15 日内，向本公司提出复验，逾期视为认可。

报告编制单位通讯资料

单位名称：内蒙古科远环境检测有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审东街昌盛伟业四楼 401 室

邮编：017000

电话：0477-8508118

邮箱：247275885@qq.com

报告编号：KYHT-2020014-J2002

一、检测依据：

检测项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	单位
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	—	dB
颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单	—	mg/m ³
二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017	3	mg/m ³
林格曼黑度	污染源 烟气黑度 测烟望远镜法(B)《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年)	—	级
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	3	mg/m ³

二、检测仪器：

名称	型号	公司编号
多功能声极计	AWA5688	KY-1857
声校准器	AWA6221B	KY-1858
天平	CP214	KY-1817
空气空压盒	DYM3	KY-1852
风速风向仪	AS836	KY-1853
手持式温度计	TES1360A	KY-1854
自动烟尘测试仪	GH-60E	KY-1879
林格曼黑度测烟望远镜	SC8030	KY-1855

报告编号: KYHT-2020014-J2001

三、检测结果:								
检测类别				工业企业厂界噪声				
采样(送样)时间				2020.5.11(采样时间)				
采样人(收样人)				祁云 王伟(采样人)				
检测时间				2020.5.11				
检测时段		点位编号	测点位置	昼间噪声 LeqdB(A)	标准限值 LeqdB(A)	夜间噪声 LeqdB(A)	标准限值 LeqdB(A)	
昼间	夜间	014Z-01-01	厂界东北	56.3	65	51.5	55	
2020.5.11		014Z-02-01	厂界东南	58.5		53.8		
18:46	22:03	014Z-03-01	厂界西南	50.9		44.1		
-	-	014Z-04-01	厂界西北	53.1		51.3		
点位示意图见附图								
检测类别				固定污染源废气				
采样(送样)时间				2020.5.11(采样时间)				
采样人(收样人)				祁云 王伟(采样人)				
检测时间				2020.5.11-5.13				
点位	检测项目 样品状态	样品 编号	标态 烟气量 (Nm ³ /h)	含氧量 %	实测 浓度值 mg/m ³	折算 浓度值 mg/m ³	排 放量 kg/h	标准 限值 mg/m ³
40万转 化炉顶	颗粒物 标签完整 样品完好 滤筒	059	21340	2.0	13.0	12.0	0.28	30
		061	20304	1.9	16.9	15.5	0.34	
		070	20727	2.0	13.4	12.3	0.28	
		平均值	20790	2.0	14.4	13.3	0.30	
	二氧化硫 符合检测 条件	1	21340	2.0	10	9	0.21	100
		2	20304	1.9	13	12	0.26	
		3	20727	2.0	11	10	0.23	
		平均值	20790	2.0	11	10	0.24	
	氮氧化物 符合检测 条件	1	21340	2.0	82	76	1.75	400
		2	20304	1.9	61	56	1.24	
		3	20727	2.0	62	57	1.29	
		平均值	20790	2.0	68	63	1.42	
40万转化炉顶 烟气黑度				烟气黑度小于1级				1级

报告编号: KYHT-2020014-J2002

四、执行标准:

1. 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014)
2. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)

五、检测结论:

工业企业厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类功能区类别的限值要求。

固定污染源废气所测项目符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 1 燃气锅炉的限值要求。

报告结束



附图：

